

Số: 866 /UBQLV-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

V/v Trả lời kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh;
- Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) nhận được Văn bản số 48/BDN ngày 24/01/2024 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV.

Tại văn bản nêu trên, cử tri tỉnh Bắc Ninh có ý kiến: *“Cử tri địa phương tiếp tục đề nghị quan tâm-xem xét, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do khói bụi của Nhà máy nhiệt điện Phả Lại gây ra, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân trên địa bàn thị xã Quế Võ và huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.”*

Trên cơ sở báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 1826/EVN-KH+QLXD+KHCNMT ngày 04/4/2024, Ủy ban có ý kiến như sau:


Trong thời gian qua, Ủy ban đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thường xuyên chỉ đạo, quán triệt Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) thực hiện các biện pháp nhằm tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt sớm triển khai công tác cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải nhằm đáp ứng Quy chuẩn môi trường hiện hành.

Hiện nay, PPC đã và đang khẩn trương triển khai các hạng mục công việc để thực hiện cải tạo, nâng cấp và thay thế hệ thống thiết bị lọc bụi của các tổ máy phát điện; đối với các tổ máy chưa thực hiện cải tạo, nâng cấp đều đang dừng vận hành. PPC chú trọng tập trung cho công tác sửa chữa hệ thống lọc bụi, tiến hành làm việc với các chuyên gia của các hãng công nghệ, nhà sản xuất các thiết bị liên quan để khảo sát, đánh giá và đưa ra các phương án đầu tư sửa chữa, cải tạo, phục hồi công suất, nâng cao hiệu suất các tổ máy để khắc phục các tồn tại, nâng cao việc đáp ứng các chỉ tiêu môi trường theo quy định.

Đồng thời, EVNGENCO2 đang tích cực chỉ đạo PPC khẩn trương làm việc với Nhà thầu yêu cầu quyết liệt hơn nữa, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ sửa chữa các hệ thống lọc bụi, xây dựng giải pháp/tiến độ tối ưu công tác sửa chữa hệ thống khử lưu huỳnh lò 5&6; Chủ động đánh giá khả năng đáp ứng và tuân

thủ các tiêu chí của quy chuẩn và quy định pháp luật về môi trường/khí thải sau khi hoàn thành công tác sửa chữa lớn. Về mặt định hướng chuyển dịch năng lượng, Tập đoàn EVN sẽ tiếp tục báo cáo, giải trình với các cấp có thẩm quyền về công tác chuẩn bị chuyển đổi nhiên liệu theo hướng xanh, thân thiện môi trường theo định hướng tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ để có cơ sở pháp lý thực hiện dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp và triển khai dự án chuyển đổi nhiên liệu trong thời gian tới.

Trên đây là trả lời của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh. Ủy ban trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trả lời cử tri; Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Trân trọng cảm ơn./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBQLV: CT, PCT Hồ Sỹ Hùng, Vụ NL;
- TĐ EVN;
- TTTT (để đăng tải);
- Lưu VT, KHTH (2b). Tg

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đỗ Hữu Huy